

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
510	5	2.4	5-6	Bruk av kabel med halvledende ytterkappe, oppdatering av noter i tabell 5.2	Veiledning i valg av kabel uten/med ledende ytterskikt. Regler for samlokalisering av kabler justert.
510	5	2.5	8	Ingen forlegging av kabel løst på bakken.	Kabel må legges i føringsvei (rør, kanal, opphengt, nedgravd etc.)
510	5	3.1	13	Trasér stedfestes med GPS-koordinater (EUref 89) før overdekking.	Krav til utførelse
510	6	2.3	5	Presisering av slyngfelt under bruer etc.	
510	6	2.7	10	Oppdatert tabell 6.1 for Ofotbanen	Lederdimensjoner oppdatert
510	6	Figur 6.3	10	Påført detaljer	
510	6	2.11 a)	12	Presiseringer	
510	6	3.10	40	Fjernet henvisning til ikke-eksisterende vedlegg 6.d	
510	7	Figur 7.1	10	Oppdatert, fjernet feil henvisning	
510	8	3.1 c)	5	Presisert tekniske forutsetninger/krav (ingen sentral godkjenning)	Ingen endring av krav
510	9	2.3.5	4	Innetemperatur i elteknisk hus	Nominelt 18 °C
510	9	2.5.3	5	Hovedkontoret → BTP	
510	9	3.2.3	siste	Justert nummerering → 3.3	Ingen