

Generisk arbeidsrutine

Nr.: 13.a.6

13.a.6: Teknisk rom (hytter, kiosker og skap)

**Jernbaneverket**

| <i>Arbeidsbeskrivelse</i> | <i>Type RV</i> | <i>Intervall</i> | <i>Myndighets nivå</i> | <i>Utløsende krav</i> | <i>Dokument referanse:</i> |
|--|----------------|------------------|------------------------|--|----------------------------|
| Kontroller filter og kjøleribber. | TK-V | 12 | L | Vask / skift filter om nødvendig. | |
| Rengjøring i tekniske rom. | PO | 12 | L | | |
| Mål overgangsmotstand på felles jordskinne mot jord. | TK-M | 12 | L | Overgangsmotstand skal være < 30 Ohm (JD 510) | |
| Kontroller brannslukningsapparat. Avvik rapporteres til infrastruktureier. | TK-V | 12 | L | Brannslukningsapparat er kontrollert/revidert i henhold til leverandør | |
| Kontroller varme- og kjøleanlegg. | TK-V | 12 | L | | |
| Kontroller kabelgjennomføringer. | TK-V | 36 | L | Dersom det er hull eller skader skal gjennomføringen utbedres. | |
| Kontroller tekniske rom for lekkasje/malingsavfall. Avvik rapporteres til infrastruktureier. | TK-V | 36 | L | | |
| Kontroller hovedjordledning til tekniske rom. | TK-V | 36 | L | | |