

Generisk arbeidsrutine

Nr.: 13.a.7

13.a.7: Skap/Kiosk med varme- og kjøleanlegg

**Jernbaneverket**

Arbeidsbeskrivelse	Type RV	Intervall	Myndighets nivå	Utløsende krav	Dokument referanse:
Kontroller varme- og kjøleanlegg.	TK-V	12	L		
Kontroller skap/kiosk for synlige skader, lekkasje, malingsavfall m.m.	TK-V	36	L		
Kontroller at skap/kiosk står rett.	TK-V	36	L	Skap/kiosk som inneholder releer må stå absolutt rett.	
Rengjør skap/kiosk.	TK-V	36	L	Det skal alltid ryddes etter avsluttet arbeid.	
Kontroller at kabelbeskyttelse og tetting rundt kabelinnføring er i orden.	TK-V	36	L		
Kontroller at mygnetting for luftventiler er hele.	TK-V	36	L		
Kontroller at dører slutter tett inntil, og at hengsler og hasper er i orden.	TK-V	36	L		
Kontroller at låsen lett kan låses opp og igjen.	TK-V	36	L		
Kontroller jordledning til skap/kiosk.	TK-V	36	H		
Isolasjonsmål releramme i skap/kiosk mot skinnejord.	TK-M	36	H		
Kontroller at merking av utstyr og skap/kiosk-betegnelse er i orden.	TK-V	36	L		
Kontroller jordleder for synlige skader (stativ til AS-skap).	TK-V	ES	H	Erstatt / reparer defekt jordleder.	