

1 HENSIKT OG FORKLARING

Dette måleskjemaet gjelder for måling av strømforsyning til Thales akseltellersystem.

Ved halvårlig kontroll skal ladespenning og overflatetemperatur kontrolleres på enkelte battericeller og monoblokkbatterier ved stikkprøve.

Ved årlig kontroll skal ladespenning og overflatetemperatur kontrolleres på alle battericeller og monoblokkbatterier.

1.1 Forklaring til måleskjema

Anleggsnavn:	Objektnr i Banedata
Dato:	Dato når målingen foretas.
Temperatur:	Omgivelsestemperatur (luft) når målingen foretas.
Sign:	Full signatur av den utfører målingene.

2 MÅLESKJEMA FOR STRØMFORSYNING FOR THALES AKSELTELLER

Anleggsnavn:					
Dato:		Sign.:			
Temperatur:					
Måleobjekt			Måle-enhet	Grense-verdier	Målte verdier
Batteri	1	Batterispenning	[V]	60±4V	
	2	Ladespenning celle	[V]	+0,2V/ -0,1V	
	3	Ladespenning celle	[V]	+0,2V/ -0,1V	
	4	Overflatetemperatur celle	°C	± 5K	
	5	Overflatetemperatur celle	°C	± 5K	
Anmerkninger:					