

## Sjekkliste for sluttkontroll - kabelstativ

Stasjon: \_\_\_\_\_

Kabelstativ: \_\_\_\_\_

Kontrollert mot dokument: \_\_\_\_\_

Revisjon: \_\_\_\_\_

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	<b>Kabelstativ</b>		Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er kabelstativet tilkoblet hovedjord?		
1.2	Benyttes det stjerneskiye på?		
1.2.1	- Sammenkoblede plater		
1.2.2	- Jordledninger		
1.3	Er kablene på riktig plass?		
1.4	Er kablene merket?		
1.5	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?		
1.6	Er det riktig antall klemmer/sikringer i kabelen?		
1.7	Har alle kabler endestoppere/endeplater?		
1.8	Er alle sikringer?		
1.8.1	- merket		
1.8.2	- har rett karakteristikk		
1.8.3	- montert samme vei		

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert	Kommentarer
1.9	Er det montert skinne for strekkavlastere?		
1.10	Er det riktig type klemme hvor det ikke er kabelsikring?		