

Sjekkliste for sluttkontroll - PLS-ramme

Stasjon: _____

PLS-ramme: _____

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	PLS-ramme			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er det riktig antall?			
1.1.1	- Bakplan PLS-A			
1.1.2	- Bakplan PLS-B			
1.1.3	- Bakplan PLS-C			
1.1.4	- "Skap" for Sf			
1.1.5	- S.skinner			
1.1.6	- Klemmer på S.skinner			
1.2	Er jording kontrollert av?			
1.2.1	- Sammenkoblede plater			
1.2.2	- Bakplan PLS-A			
1.2.3	- Bakplan PLS-B			
1.2.4	- Bakplan PLS-C			
1.2.5	- Bakplan Sf			
1.2.6	- Sf. "skapene"			
1.3	Er rammen tilkoblet hovedjord?			

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.4	Er det benyttet stjerneskiye på?			
1.4.1	- Sammenkoblede plater			
1.4.2	- Bakplan PLS-A			
1.4.3	- Bakplan PLS-B			
1.4.4	- Bakplan Sf			
1.5	Lar Sf. Skapene seg åpne?			
1.6	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?			
1.7	Står komponentene på riktig plass?			
1.8	Er komponentene merket?			
1.9	Er det endestoppere mellom S skinner og sikringer?			
1.10	Er alle objekter merket?			
1.11	Er alle rekkeklemmer merket?			
1.12	Er alle sikringer merket?			