

Stasjon:

PLS-ramme:

---



---

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	<b>PLS-ramme</b>		Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er det riktig antall?		
1.1.1	- Bakplan PLS-A		
1.1.2	- Bakplan PLS-B		
1.1.3	- Bakplan PLS-C		
1.1.4	- "Skap" for Sf		
1.1.5	- S.skinner		
1.1.6	- Klemmer på S.skinner		
1.2	Er jording kontrollert av?		
1.2.1	- Sammenkoblede plater		
1.2.2	- Bakplan PLS-A		
1.2.3	- Bakplan PLS-B		
1.2.4	- Bakplan PLS-C		
1.2.5	- Bakplan Sf		
1.2.6	- Sf. "skapene"		
1.3	Er rammen tilkoblet hovedjord?		
1.4	Er det benyttet stjerneskiye på?		

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.4.1	- Sammenkoblede plater		
1.4.2	- Bakplan PLS-A		
1.4.3	- Bakplan PLS-B		
1.4.4	- Bakplan Sf		
1.5	Lar Sf. Skapene seg åpne?		
1.6	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?		
1.7	Står komponentene på riktig plass?		
1.8	Er komponentene merket?		
1.9	Er det endestoppere mellom S skinner og sikringer?		
1.10	Er alle objekter merket?		
1.11	Er alle rekkeklemmer merket?		
1.12	Er alle sikringer merket?		