

Generelle krav

Stasjon:

PLS-ramme:

Kontrollert mot dokumenter

Tegningsnummer.	Rev.

Signaturkolonnen "Montert" signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen "Kontrollert" signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

1 Signaturtabell

Fornavn	Etternavn	Arbeidsgiver	Telefon	Signatur som er benyttet for utført aktivitet

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 2 Sjekkliste for sluttkontroll - PLS-ramme

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrollert	Kommentarer
1	PLS-ramme			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er det riktig antall?			
1.1.1	- Bakplan PLS-A			
1.1.2	- Bakplan PLS-B			
1.1.3	- Bakplan PLS-C			
1.1.4	- "Skap" for Sf			
1.1.5	- S.skinner			
1.1.6	- Klemmer på S.skinner			
1.2	Er jording kontrollert av?			
1.2.1	- Sammenkoblede plater			
1.2.2	- Bakplan PLS-A			
1.2.3	- Bakplan PLS-B			
1.2.4	- Bakplan PLS-C			
1.2.5	- Bakplan Sf			
1.2.6	- Sf. "skapene"			
1.3	Er rammen tilkoblet hovedjord?			
1.4	Er det benyttet stjerneskiye på?			
1.4.1	- Sammenkoblede plater			
1.4.2	- Bakplan PLS-A			
1.4.3	- Bakplan PLS-B			
1.4.4	- Bakplan Sf			
1.5	Lar Sf. Skapene seg åpne?			

Generelle krav

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrol-tert	Kommentarer
1.6	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?			
1.7	Står komponentene på riktig plass?			
1.8	Er komponentene merket?			
1.9	Er det endestoppere mellom S skinner og sikringer?			
1.10	Er alle objekter merket?			
1.11	Er alle rekkeklemmer merket?			
1.12	Er alle sikringer merket?			

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: