

Stasjon: _____

Sikringsskap: _____

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	Sikringsskap		Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er skapet tilkoblet hovedjord?		
1.2	Er det benyttet stjerneskiye på jordledninger?		
1.3	Er sikringsoversikt påsatt?		
1.4	Står komponentene på riktig plass?		
1.5	Er komponentene merket?		
1.6	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?		
1.7	Er det kontrollert at det er riktig antall:		
1.7.1	- S.skinner		
1.7.2	- Klemmer på S.skinner		
1.7.3	- Sikringer		
1.8	Er skapdøren jordet?		
1.9	Er det endestoppere mellom S skinner og sikringer?		
1.10	Er alle rekkeklemmer merket?		
1.11	Er alle sikringer?		
1.11.1	- merket		
1.11.2	- rett karakteristik		
1.11.3	- montert "samme vei"		