

Læreplan Drift og vedlikehold av 1000 V togvarmeanlegg Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør. Eier av læreplanen Jernbaneverket, Infrastrukturdirektør Utarbeidet av Driftsansvarlige lavspenningsanlegg Eksamenskode 53615 Sertifikatkode Drift og vedlikehold av 1000 V togvarmeanlegg Kurslengde Grunnkurs 2 dager Målgruppe Elektromontører, tilstandskontrollører og anleggsledere Betingelse Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk Krav til forkunnskaper □ Fagbrev i energimontør eller □ Fagbrev som elektriker, elektromontørgruppe L Kompetanse etter gjennomført kurs Etter endt kurs skal kursdeltaker være i stand til utføre montering, feilsøking og vedlikehold på 1000 V togvarmeanlegg anskaffet etter 2012 Godkjenningsperiode Eksamen skoden har ingen utløpsdato Gjennomføring □ Teoretisk og praktisk gjennomføring □ Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget □ Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole Maks antall deltakere Grunnkurs 20 deltakere Eksamen Ingen eksamen Kontinuasjon Krav til instruktørpersonell □ Minimum fagbrev i elektrofag og god kjennskap til offentlig HMS-regelverk □ Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører i h.h.t gjeldende regelverk for dette. Mål Drift og vedlikehold av 1000 V togvarmeanlegg Kandidaten skal kunne: - ivareta sikkerheten ved arbeid på 1000 V togvarmeanlegg - forstå betydning av feil- og driftssignaler - bruke jordingsutstyret som er i anlegget - forstå farene forbundet med bruk og feilretting i 1000 V togvarmeanlegg