

TE-NTT-0000-02

[Forrige](#)|[Neste](#)

Brannkontroll - Nødtelefon tunnel

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse	Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem
Kommentar	Dårlig kvalitet på samband
Dokumentreferanse	Nødtelefonanlegg
Intervall	12
Myndighetsnivå	L
Sportilgang	J
Type FV	

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse	Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner
Kommentar	Defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet
Dokumentreferanse	Vedlikehold, Nødtelefonanlegg i tunneler og Nødtelefoner
Intervall	12
Myndighetsnivå	L
Sportilgang	J
Type FV	TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse	Rengjør apparatet med markeringsskilt
Kommentar	
Dokumentreferanse	Vedlikehold, Nødtelefonanlegg i tunneler og Nødtelefoner
Intervall	12
Myndighetsnivå	L
Sportilgang	J
Type FV	

Aktivitetsnr.: 1030

Arbetsbeskrivelse	Rapporter avvik i Banedata.		
Kommentar			
Dokumentreferanse			
Intervall	12		
Myndighetsnivå	L		
Sportilgang	J		
Type FV			
