Outlook

Re: Harmoniserte byggevarer, Konstruksjonsstål

Fra Åsmund Eikeland Tøsse <aei@standard.no>
Dato to. 19.09.2024 10:30
Til Fossbakken Vegard <vegard.fossbakken@banenor.no>
Kopi Dag Burgos <dbu@standard.no>

Hei Vegard,

Svarer på denne som prosjektleder i SN/K 72 Stålkonstruksjoner, som blant annet har ansvaret for NS-EN 1993-serien, og relaterte produktstandarder som blant annet NS-EN 10225-1.

Krav til hvilke byggevarer som kan omsettes i Norge er gitt i *Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK).* DOK åpner for byggevarer med og uten CE-merking i henholdsvis del II og III. Se gjerne også artikkel om temaet her: https://stalbygg.stalforbund.no/materialer-i-fokus/prefab-stal-ma-alle-bestanddeler-vaere-ce-merket/

For at prosjekteringsreglene i NS-EN 1993-1-1 skal være gyldige, gjelder de tekniske kravene som er stilt til materialegenskaper, og der man benytter produktstandarder for stål som ikke er referert, må man sjekke at de oppfyller kravene som er stilt her.

Håper dette er svar på spørsmålet ditt, du kan eventuelt ringe om det er noe mer.

Med vennlig hilsen

Åsmund Tøsse
Prosjektleder

Mobil 959 14 027
aei@standard.no

Standard Norge
Postboks 242, 1326 Lysaker
Lilleakerveien 2A, 0283 Oslo

Standard Norge

Fra: Fossbakken Vegard <vegard.fossbakken@banenor.no>
Sendt: onsdag 4. september 2024 13:23
Til: Info <info@standard.no>
Emne: Harmoniserte byggevarer, Konstruksjonsstål

INTERN

Hei

Jeg sitter med forvaltning av Teknisk regelverk (TRV) hos BaneNOR.

Stemmer det at det er et krav i Norge om at en bare kan benytte byggematerialer som er CE-merket og at en da kun kan benytte Harmoniserte standarder og harmoniserte produkter, Byggevareforskriften?
Og betyr det videre at en for konstruksjonsstål i jernbanebruer og veg bruer bare kan benytte stålkvaliteter listet i NS-EN 1993 og ikke benytte for eksempel S355 NLO eller S355 MLO stål beskrevet i NS-EN 10225-1?

Kan dere forklare litt rundt dette?

Med vennlig hilsen

Vegard Fossbakken
Sivilingeniør, konstruksjonsteknikk

BANE NOR

Digitalisering og teknologi, Plan og teknikk, Underbygning, Konstruksjoner og konstruksjonsmaterialer
Mobil: +47 920 57 686
E-post: vegard.fossbakken@banenor.no

Besøksadresse: Marienborg, Osloveien 105, 7018 Trondheim
Postadresse: Postboks 6166 Sluppen, 7435 Trondheim
Sentralbord: 05280 / www.banenor.no

INTERN