Forslag til tillegg i Teknisk Regelverk

Til: Teknisk Regelverk

Fra: Tom Bjelland

Telefon: 91330040

Dato: 18.06.24

Saksref.:

Kopi til: Johan Stenvig, Pål Foshaugen

Forslag til tillegg/ presisering i TRV bok 501/510/4/4

Vedlagt er forslag til tekst og tabell som vi (Johan Stenvig og undertegnede) ber om at blir tatt inn i regelverket så fort det lar seg gjøre, gjerne som «gråboks» inntil neste revisjon.
Tenker at dette kan settes inn i regelverk som siste punkt i kap 4.

Nedenstående tabell legges til grunn for valg av tverrsnitt på jordingsapparater som skal nyttes til å jord-/ kortslutte mellom ledninger/ kabler i kontaktledningsanlegget og kjøreskinne

Dimensjonerende kortslutningsstrøm:	**Minimum tverrsnitt CU leder:**	**Kommentar/ merknad:**
31,5 kA	95 mm2	Er kun koblingshus Oslo S dette gjelder for
25 kA	50 mm2	
16 kA	50 mm2	
12,5 kA	50 mm2	

Med vennlig hilsen

Tom Bjelland
Stedfortreder for sakkyndig driftsleder
Energi, Drift og vedlikehold

Kopi: Johan Stenvig, Pål Foshaugen