6. 560 Svart rør fiber når utsatt for sollys **BRESIG/HEYTHO**

Aasarn 09.01.2023: Litt uspesifisert hva som bør endres men skjønner argumentasjonen i tråd med produsentenes beskrivelse
«.....PE tilsettes antioksidant for å hindre oksidativ nedbrytning. Den svarte fargen skyldes tilsatt carbon black som gir en m

Fargen på røret beskriver ikke egenskapene til trekkerør generelt, men har **tradisjonelt i Norge vist til eierskapet** *til kablene i*

PIPELIFE LEVERER FØLGENDE TYPER KABELRØR:

- PVC glatte kabelrør
- PP dobbelveggede kabelrør
- PE korrugerte kabelrør
- PE optorør – lange lengder
- PE optorør - flerkammerrør
- Splittede kabelrør (Divio)
- Deler og bend i PVC, PP og PE

Produktspekteret omfatter rør fra 20 til 160 mm. Bend leveres med radius 60 cm, 2 m og 4 m.

PRODUKTENE HAR FARGER I HENHOLD TIL NASJONALE FARGEKODER:

- **Rød** for beskyttelse av strømførende kabler
- **Gul** for telekabler
- **Grønn** for kabel-TV- og andre kommunikasjonskabler

Det finnes ikke noe «nasjonal fargekodestandard for trekkerør» å henvise til i TRV.
Er det generelle kravet fra Felles Elektro dekkende ?

TRV:00484

b) **Rør og reservekapasitet**: Ved prosjektering av rørgater bør 1/3 av rørene være ledig til fremtidig bruk.

1. **Utførelse**: Nødvendig omfang av rørkapasitet for teleformål er beskrevet i Tele/Prosjektering og bygging/ bygging av nye jernbanestrekninger.
2. **Utførelse**: Rørene skal være laget av elektrisk ikke-ledende materiale, og innvendig overflate, enten plar friksjon ved inntrekking av kabler.
3. **Utførelse**: Installerte varerør som er eksponert for dagslys, bør være resistente mot UV-stråling.
4. **Utførelse**: For innblåsing av fiberoptisk kabel skal det benyttes varerør med diameter på minimum 40 mr ringstivhet på minimum 64.
5. **Utførelse**: For andre formål skal det benyttes varerør med ytre diameter på minst 110 mm, og veggtykke

Aasarn 13.01: tilbakemelding fortsatt ønsket på om krav over er tilstrekkelig.

Komitee: Pkt. 3: Vi ønsker SKAL istedenfor BØR

r:
eget god UV-stabilitet. .....»

føringsveien.

/Kabelanlegg#Kanal/røranlegg for fiberkabel ved

n eller korrugert, skal være utformet for å gi liten

m med en indre trykkfasthet på 12 bar og en

lse på minst 2,5 mm.