1 BRYTER OG SIKRINGSSKAP 2
2 STATISK OMFORMER 3
3 PERIODEOMFORMER NEBB - 100 HZ 4
4 PERIODEOMFORMER EGA 16 OG 50 HZ 5
5 DIESELAGGREGAT 6

1 BRYTER OG SIKRINGSSKAP

Ikke utarbeidet.

2 STATISK OMFORMER

STASJON	Kode				NAVN :				OMF.NR:			
Kontroll Dato/sign.	Målt på inngang				Målt på utgang			Kontr. av "non-break"	Kontr. av oversp vern	Omf. byttet	ANM:
	50 Hz nett		16 2/3 nett								
	Volt	Amp	Volt	Amp	Volt	Amp	Hz				

3 PERIODEOMFORMER NEBB - 100 HZ

STASJON	Kode				NAVN :			OMF.NR:			
Kontroll Dato/ Sign.	Generatorens utgangsfrekvens måles samtidig med tilført spenning ved drift fra:				Omkoplingstid til		Utgangs-spenning på gene-rator	Belast-ning	Byttet børster	Byttet omf.	ANM:
	50 Hz nett		16 2/3 nett		16 2/3 Hz nett	50 Hz nett					
	Volt	Hz	Volt	Hz	Sek.	Sek.	Volt	Amp.	Dato	Dato	

4 PERIODEOMFORMER EGA 16 OG 50 HZ

STASJON	Kode	NAVN :	OMF.NR:		
Kontroll Dato/ Sign.	Aggregat starter automatisk når 50 Hz nett faller ut.	Tidsforsinkelse fra 50 Hz nett kommer tilbake, og til aggregatet koples ut. (ca. 60 sek.)	Belastning	Utgangs-spenning ved belastning	ANM:
		Sek.	Amp.	Volt	

5 DIESELAGGREGAT

AO nr.:

STASJON Navn Omformer nr.:

				Dato	Sign	Kommentarer:
Kontroller	Brennstoff		Liter			
	Smøreolje		Liter			
	Batteri		Tilstand			
Prøvekjøring	Starttid		Sek.			
	Frekvens		Hz			
	Volt		V			
	Ampere		A			
	Olje lekkasje		Ja / Nei			
	Eksoslekkasje		Ja / Nei			
Revisjoner	25 timer		Ja / Nei			
	100 timer		Ja / Nei			
	500 timer		Ja / Nei			