1 KONTROLLISTE PLS-INDIKERINGER....2
2 KONTROLLISTE STRØMINNGANGER....3

1 KONTROLLISTE PLS-INDIKERINGER

Modul	**Status**	Dato/sign.			Dato/sign.			Dato/sign.			Dato/sign.			Dato/sign.		
		PLS A	PLS B	PLS C	PLS A	PLS B	PLS C	PLS A	PLS B	PLS C	PLS A	PLS B	PLS C	PLS A	PLS B	PLS C
200-CPU																
• Fail, rød	Skal ikke lyse															
• Power, Grønn	Skal ikke lyse															
• Stop, Rød	Skal ikke lyse															
• SB TD/RD 0, Grønn	Skal blinke[1)]															
• TD0/RD0, Grønn	Skal blinke[2)]															
200-PSMG																
• Fail, rød	Skal ikke lyse															
• Power, Grønn	Skal lyse fast															
• Clock, Grønn	Skal lyse fast															
• Power fail, Rød	Skal ikke lyse															
200-PSSG																
• Fail, rød	Skal ikke lyse															
• Power fail, Rød	Skal ikke lyse															
200-CI232																
• Power, Grønn	Skal lyse fast															
• TD0/RD0/RTS0, Grønn	Skal blinke[3)]															
• TD1/RD1/RTS1, Grønn	Skal blinke[4)]															

[1)] Indikerer kommunikasjon mellom PLS'er
[2)] Når det er kommunikasjon mot PC (DOX10)
[3)] Ved utskrift til printer på aktuell stasjon (utskrift av buffer).
[4)] Ved utskrift hvis alarmprinter er tilkoblet

2 KONTROLLISTE STRØMINNGANGER

Ikke utarbeidet.