

1	HENSIKT OG OMFANG	3
2	SKILT FOR KJØRENDE PERSONELL	4
	Signal 65 A «Jordet seksjon»	4
	Signal 65 B «Varselsignal for 65 C og 65 E»	4
	Signal 65 C «Utkopling foran dødseksjon»	5
	Signal 65 D «Innkopling etter dødseksjon»	5
	Signal 65 E «Senking av strømavtaker»	6
	Signal 65 F «Heving av strømavtaker»	6
	Signal 65 G «Stopp for elektrisk lokomotiv»	7
	Signal 66 «Togvei slutt»	8
	Signal 67 A «Orienteringsignal»	9
	Signal 67 B «Orienteringsignal for planovergang»	9
	Signal 67 C «Orienteringsignal for holdeplass»	10
	Signal 67 D «Orienteringsignal for planovergang og holdeplass»	10
	Signal 67 E «Orienteringsignal dagtid»	11
	Signal 68 A «Nedsatt kjørehastighet»	11
	Signal 68 B «Økt kjørehastighet»	12
	Signal 68 C «Avvikende nedsatt/økt kjørehastighet»	12
	Signal 68 D «Markeringsmerke»	13
	Tilleggshastighet	13
	Hastighetssignal for krengetog	14
	Signal 69 A «Midlertidig kjørehastighet»	14
	Signal 69 B «Midlertidig kjørehastighet opphører»	15
	ATC-merke 1	15
	ATC-merke 2	16
	ATC-merke 3	16
	DATC begynner	17
	FATC begynner	17
	ATC slutter	18
	ATC utkoplet	18
	ATC innkoplet	19
	Avstandsmerke 1	19
	Avstandsmerke 2	20
	Ugyldighetsmerke	20
	Fallviser	21
	Stigningsviser	21
	Veiestilling	22
	Vognvekt kan passeres	22
	Grense-/innkoplingsstolpe	23
	Seksjoneringsstolpe	23
	Dvergsignalstolpe	24
	Holdeplassestolpe	24
	Rasvarslingsstolpe	25
	Bremsestolpe	25
	Avspøringsindikator/balisestolpe	26
	Registreringsstolpe	26
	Planovergangsmerke	27
	Rasvarslingsmerke	27
	Nødtelefon	28
	Blokktelefon/togtelefon	28
	Tomtetelefon	29

Togtelefonskilt	29
Metermerke 1	30
Metermerke 2	30
FJS begynner/slutter	31
Spornummer	31
Dvergsignal som er uriktig plassert	32
Skilting av 1000 V togvarmeanlegg	32
Bevegelig kryss	33
Kilometermerke.....	33
Nytt kilometermerke	34
Kjedebrudd.....	34
3 SKILT FOR VEDLIKEHOLDSPERSONELL	35
Anviser for sporrenser 1	35
Anviser for sporrenser 2	35
Skilt for merking av høgspenkabel som er jordet i kun en ende.....	36
4 SKILT FOR TREDJEPERSON	37
Merking av tre- og betongstolper og skjerm.....	37
Merking av stålmaster	37
Merking av stålmaster	38
Brobeskyttelse og beskyttelsesgjerdet mot elektrisk strøm	38
Ved planoverganger på elektrifisert strekning	39
For alle lasteområder.....	39
For lasteområder med kontaktledningsanlegg (høgspenning)	40
For gjerder til områder med adgang forbudt for uvedkomne	40
For porter til områder med adgang forbudt for uvedkomne.....	41
For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder.....	41
Lukk grinden.....	42
Ferdsestriksjon.....	42
Stopp ved planoverganger.....	43

1 HENSIKT OG OMFANG

Kapitlet gir en oversikt over de skilt som benyttes langs det offentlige jernbanenettet i Norge. Skiltene er presentert visuelt, med angivelse av bruksområde og plassering.

Ved bruk av elektronisk versjon er hver skiltskisse koblet opp mot skiltets tekniske tegning i form av en .DWG-fil.

Kapitlet skiller mellom ulike grupper av skilt:

- Skilt for kjørende personell
Betydningen av skiltene for kjørende personell er for øvrig regulert gjennom Signalforskriften (se kap. 2)
- Skilt for vedlikeholdspersonell
- Skilt for tredjeperson
Dette er skilt med advarsel om farer, forbudsskilt etc.

2 SKILT FOR KJØRENDE PERSONELL

Signal 65 A «Jordet seksjon»

**Anvendelsesområde:**

Angir at lokomotiv med hevet strømvaktaker ikke må kjøre forbi signalet uten etter tillatelse av skifteleder.

Plassering:

Settes opp på høyre side av sporet ved sporvekselen(e) inn til vedkommende spor, på kontaktledningsmast, åk, bæreline, vegg eller egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Ligger den jordete seksjonen langt fra sporvekselen, kan signalet settes opp innenfor sporvekselen i tilstrekkelig avstand foran seksjonen.

Signal 65 B «Varselsignal for 65 C og 65 E»

**Anvendelsesområde:**

Signalet varslor om utkopling foran dødseksjon eller senking av strømvaktaker.

Signalet kan ha lampe satt opp mellom de to loddrette strekene. Når lampen lyser (hvitt, fast lys) er seksjonen spenningsførende, og det er ikke nødvendig å kople ut strømvaktakeren.

Plassering:

Settes normalt opp 500 meter foran signal 65 C «Utkopling foran dødseksjon» og signal 65 E «Senking av strømvaktaker», på kontaktledningsmast eller egen stolpe i ca. 4 meters høyde.


Signal 65 C «Utkopling foran dødseksjon»**Anvendelsesområde:**

Angir at lokomotiv med hevet strømvaktaker skal være utkoplest før lokomotivet kjører forbi signalet.

Signalet kan ha lampe satt opp mellom de to loddrette strekene. Når lampen lyser (hvitt, fast lys) er seksjonen spenningsførende, og det er ikke nødvendig å kople ut strømvaktakeren.

Plassering:

Settes opp i tilstrekkelig avstand foran dødseksjon, på kontaktledningsmast eller egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Signal 65 D «Innkopling etter dødseksjon»**Anvendelsesområde:**

Angir at lokomotiv med hevet strømvaktaker kan koples inn når lokomotivet har kjørt forbi signalet.

Plassering:

Settes opp i tilstrekkelig avstand etter dødseksjon, på kontaktledningsmast eller egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Signal 65 E «Senking av strømavtaker»**Anvendelsesområde:**

Angir at strømavtakeren skal være senket før lokomotivet kjører forbi signalet.

Mellom signal 65 E «Senking av strømavtaker» og signal 65 F «Heving av strømavtaker» skal kjørehastigheten ikke være over 50 km/h hvis ikke lavere hastighet er bestemt.

Hvis varselsignal for signal 65 E «Senking av strømavtaker» er nødvendig, skal signal 65 B «Varselsignal for 65 C og 65 E» (uten lampe) brukes.

Plassering:

Settes opp i tilstrekkelig avstand foran strekning der lokomotiv (på grunn av ledningsskade eller annen årsak) ikke kan kjøre med hevet strømavtaker, på kontaktledningsmast eller egen stolpe i ca. 4 meters høyde.


Signal 65 F «Heving av strømavtaker»**Anvendelsesområde:**

Angir at strømavtakeren kan heves når lokomotivet har kjørt forbi signalet.

Når lokomotiver kjøres i fellesstyring, må ikke strømavtakeren heves før bakerste lokomotiv har kjørt forbi signalet.

Plassering:

Settes opp i tilstrekkelig avstand etter strekning der lokomotiv ikke kan kjøre med hevet strømavtaker, på kontaktledningsmast eller egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Signal 65 G «Stopp for elektrisk lokomotiv»**Anvendelsesområde:**

Angir at lokomotiv med hevet strømvaktaker skal stoppe foran signalet, når det ikke er tvil om hvilket spor det gjelder for.

Plassering:

Settes opp ved og angir grensen mellom spor med og uten kontaktledning, eller der spor bak signalet ikke har kjørbar kontaktledning, på kontaktledningsmast, åk, bæreline, vegg eller egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

**Anvendelsesområde:**

Angir at lokomotiv med hevet strømvaktaker skal stoppe foran signalet, med pil som viser at det gjelder for spor til høyre.

Plassering:

Settes opp ved og angir grensen mellom spor med og uten kontaktledning, eller der spor bak signalet ikke har kjørbar kontaktledning, på kontaktledningsmast, åk, bæreline, vegg eller egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

**Anvendelsesområde:**

Angir at lokomotiv med hevet strømvaktar skal stoppe foran signalet, med pil som viser at det gjelder for spor til venstre.

Plassering:

Settes opp ved og angir grensen mellom spor med og uten kontaktledning, eller der spor bak signalet ikke har kjørbær kontaktledning, på kontaktledningsmast, åk, bæreline, vegg eller egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Signal 66 «Togvei slutt»**Anvendelsesområde:**

1. Signalet betyr at innkjørtogveien er slutt. Tog som skal stoppe på stasjonen, skal stoppe foran signalet, med mindre det blir gitt ordre om/signal for å kjøre lenger frem.
2. Signalet skal bare brukes for å forkorte innkjørtogveien.

Plassering:

Settes opp på egen stolpe, i åk eller på dverg-signal, normalt på høyre side av vedkommende togspor. Hvis det kan være tvil om hvilket spor signalet gjelder for, skal det settes opp en pil på stolpen som viser hvilket spor signalet gjelder for.

Signal 67 A «Orienteringsignal»**Anvendelsesområde:**

Settes opp der tog skal gi signal «Tog kommer».

Brukes når signal 67 B, C eller D ikke passer.

Plassering:

Settes opp på 3 meter høy stolpe eller kontaktledningsmast på høyre side av sporet, 250 – 500 meter foran vedkommende planovergang, holdeplass mv.

Signal 67 B «Orienteringsignal for planovergang»**Anvendelsesområde:**

Brukes ved planovergang der tog skal gi signal «Tog kommer».

Ved planoverganger med automatisk hel- eller halvbananlegg (Ba eller ½ Ba) kan signalet sløyfes.

Plassering:

Settes opp på 3 meter høy stolpe eller kontaktledningsmast på høyre side av sporet, 250 – 500 meter foran vedkommende planovergang.

Signal 67 C «Orienteringsignal for holdeplass»**Anvendelsesområde:**

Brukes ved holdeplass der tog skal gi signal «Tog kommer».

Under signalet kan det settes opp skilt med navn på vedkommende holdeplass.

Plassering:

Settes opp på 3 meter høy stolpe eller kontaktledningsmast på høyre side av sporet, 250 – 500 meter foran vedkommende holdeplass.

Signal 67 D «Orienteringsignal for planovergang og holdeplass»**Anvendelsesområde:**

Brukes ved holdeplass og planovergang der tog skal gi signal «Tog kommer».

Ved planoverganger med automatisk hel- eller halvbananlegg (Ba eller ½ Ba) kan signalet erstattes med 67 C.

Under signalet kan det settes opp skilt med navn på vedkommende holdeplass.

Plassering:

Settes opp på 3 meter høy stolpe eller kontaktledningsmast på høyre side av sporet, 250 – 500 meter foran vedkommende planovergang og holdeplass

Signal 67 E «Orienteringsignal dagtid»**Anvendelsesområde:**

Angir at signal «Tog kommer» ikke skal gis mellom kl. 22:00 og kl. 06:00.

Plassering:

Settes opp under signal 67 A, B, C eller D.

Signal 68 A «Nedsatt kjørehastighet»**Anvendelsesområde:**

Angir høyeste tillatte kjørehastighet på linjen og i hovedtogspor. Kjørehastigheten skal settes ned til det som er angitt på signalet.

Høyeste tillatte hastighet (km/h) er tallet på signalet multiplisert med 10. Et lite 5-tall øverst til høyre i tillegg til det store tallet betyr 5 km/h høyere hastighet.

Plassering:

Settes opp så langt foran det punktet hastighetsnedsettelsen gjelder fra at den kan gjennomføres, se vedlegg 6.a [JD 550] (målavstander). Plasseres som regel på høyre side av sporet, i enten

- ca. 3 m høy stolpe
- lyssignal- eller kontaktledningsmast
- åk

Signal 68 B «Økt kjørehastighet»**Anvendelsesområde:**

Angir høyeste tillatte kjørehastighet på linjen og i hovedtogspor. Kjørehastigheten kan økes til det som er angitt på signalet.

Høyeste tillatte hastighet (km/h) er tallet på signalet multiplisert med 10. Et lite 5-tall nederst til høyre i tillegg til det store tallet betyr 5 km/h høyere hastighet.

Plassering:

Plasseres der hvor hastighetsøkningen gjelder fra, som regel på høyre side av sporet, i enten

- ca. 3 m høy stolpe
- lyssignal- eller kontaktledningsmast
- åk

Signal 68 C «Avvikende nedsatt/økt kjørehastighet»**Anvendelsesområde:**


Angir kjørehastighet gjennom første avvikende sporveksel/sporvekselgruppe der kjørehastigheten er en annen enn 40 km/h.

Høyeste tillatte hastighet (km/h) er tallet på signalet multiplisert med 10. Et lite 5-tall øverst til høyre i tillegg til det store tallet betyr 5 km/h høyere hastighet.

Plassering:

Settes opp så langt foran vedkommende sporveksel (normalt ved forsignalet) at hastighetsnedsettelse kan gjennomføres. Settes som regel opp på høyre side av sporet, i enten

- ca. 3 m høy stolpe
- lyssignal- eller kontaktledningsmast
- åk
- stolpe med signal 68 A/68 B

Signal 68 D «Markeringsmerke»**Anvendelsesområde:**

Angir stedet der kjørehastigheten etter signal 68 A og 69 A gjelder fra.

Plassering:

Settes opp på baksiden av signal 68 B eller på egen stolpe.


Tilleggshastighet**Anvendelsesområde:**

Det gule underskiltet angir tilleggshastighet (km/h) for togmateriell som er tillatt fremført med slik hastighet.

Plassering:

Plasseres under signal 68 A/68 B.

Hastighetssignal for krengetog



Anvendelsesområde:

Det blå skiltet angir høyeste tillatte hastighet (km/h) for krengetog.

Plassering:

Plasseres under signal 68 A/68 B og eventuelt signal for tilleggshastighet.

Signal 69 A «Midlertidig kjørehastighet»



Anvendelsesområde:

Angir at kjørehastigheten midlertidig skal settes ned til det som er angitt på signalet.

Høyeste tillatte hastighet (km/h) er tallet på signalet multiplisert med 10.

Plassering:

Settes opp på 1-3 m høy stolpe, etter bestemmelsene for signal 68 A/68 B. Se vedlegg 6.a [JD 550] for målavstander.

Signal 69 B «Midlertidig kjørehastighet opphører»**Anvendelsesområde:**

Angir at midlertidig kjørehastighet opphører og at kjørehastigheten kan økes til det som er angitt på signalet.

Høyeste tillatte hastighet (km/h) er tallet på skiltet multiplisert med 10.

Plassering:

Settes opp på 1-3 m høy stolpe, etter bestemmelsene for signal 68 A/68 B.

ATC-merke 1**Anvendelsesområde:**

Angir at lokomotivfører må være forberedt på eventuell informasjon om vent-hastighet i ATC-panelet som tilsier at hastigheten må reduseres.

Brukes på strekninger med største tillatte hastighet over 130 km/h.

Plassering:

Settes opp ved baliser som ligger foran frittstående forsignal.

ATC-merke 2



Anvendelsesområde:

Angir repeterbalise og settes opp etter behov. I merkets ring kan det være angitt nedre grense for inngrep av ATC-brems, dvs. 1 (10 km/h) eller 4 (40 km/h).

Plassering:

Settes opp ved repeterbalisen.

ATC-merke 3



Anvendelsesområde:

Angir at hoved- eller forsignal er utstyrt med baliser som kan gi en restriktiv hastighetsbeskjed i ATC-panelet uten at signalet viser restriktivt signalbilde.

Plassering:

Settes opp på hoved- eller forsignalsmast.

DATC begynner



Anvendelsesområde:

Angir at strekning med delvis utbygd ATC begynner.

Plassering:

Settes opp på 1-3 meter høy stolpe ved de baliser som initierer overgang til DATC-område.

FATC begynner



Anvendelsesområde:

Angir at strekning med fullt utbygd ATC begynner. Alle hastighetsbegrensninger vises i ATC-panelet.

Plassering:

Settes opp på 1-3 meter høy stolpe ved de baliser som initierer overgang til FATC-område.

ATC slutter

**Anvendelsesområde:**

Angir strekning hvor ATC slutter. ATC-panelet slukkes automatisk og tennes igjen ved innkjøring på ATC-utbygd strekning.

Plassering:

Settes opp på 1-3 meter høy stolpe på grensen mellom utbygd og ikke utbygd ATC-strekning.

ATC utkoplet

**Anvendelsesområde:**

Angir at strekning med midlertidig utkoplet ATC begynner. Brukes i utbyggingsområder.

Plassering:

Settes opp på 1-3 meter høy stolpe ved begynnelsen av utbyggingsområdet.

ATC innkoplet



Anvendelsesområde:

Angir at utbyggingsområdet er passert og at ATC igjen er virksom.

Plassering:

Settes opp på 1-3 meter høy stolpe ved enden av utbyggingsområdet.

Avstandsmärke 1



Anvendelsesområde:

Settes opp 1000 m foran innkjørhovedsignal, enkelt innkjørsignal, midlertidig lyssignal og blokksignal på strekning med største hastighet 130 km/h hvis frittstående forsignal er plassert mindre enn 1000 m fra hovedsignalet.

Plassering:

Settes opp på 3 m høy stolpe eller på hovedsignal-, forsignal- eller kontaktledningsmast, som regel på høyre side av sporet.

Avstandsmerke 2



Anvendelsesområde:

Angir at avstanden til enkelt innkjørsignal og midlertidig lyssignal er 800 m på strekning med største hastighet 130 km/h.

Plassering:

Settes opp på 3 m høy stolpe eller på hovedsignal-, forsignal- eller kontaktledningsmast, som regel på høyre side av sporet.

Ugyldighetsmerke



Anvendelsesområde:

Angir at hovedsignal, forsignal eller enkelt innkjørsignal skal anses ugyldig.

Plassering:

Settes opp på masten til det aktuelle hovedsignal, forsignal og enkelt innkjørsignalapparat.

Fallviser



Anvendelsesområde:

Tallet angir bestemmende fall i ‰ på strekningen. Se kap. 5 [JD 530].

Der det er viktig av hensyn til innbremsing eller igangsetting av tog, eller hvor det foregår skifting, kan absolutt fall angis istedenfor bestemmende fall.

Plassering:

Settes opp på 3 m høy stolpe på høyre side av sporet.

Stigningsviser



Anvendelsesområde:


Tallet angir bestemmende stigning i ‰ på strekningen. Se kap. 5 [JD 530].

Der det er viktig av hensyn til innbremsing eller igangsetting av tog, eller hvor det foregår skifting, kan absolutt stigning angis istedenfor bestemmende stigning.

Plassering:

Settes opp på 3 m høy stolpe på høyre side av sporet.

Veiestilling



Anvendelsesområde:

Skiven kan innta to forskjellige stillinger. Den viste stillingen betyr:

Vognvekt innstilt for veiing. Tog må ikke kjøre over vognvekten.

Plassering:

Settes opp på vognvektstaket. Under hvert av skivens nedre hjørner er det plassert en elektrisk lampe.

Vognvekt kan passeres



Anvendelsesområde:

Skiven kan innta to forskjellige stillinger. Den viste stillingen betyr:

Vognvekt ikke innstilt for veiing. Tog kan kjøre over vognvekten.

Plassering:

Settes opp på vognvektstaket. Under hvert av skivens nedre hjørner er det plassert en elektrisk lampe.

Grense-/innkoplingsstolpe



Anvendelsesområde:

Brukes ved:

- Markering av begrenset skiftelengde utenfor ytterste sporveksel, hvor dette er påkrevet.
- Markering av innkoplingsfelt for automatisk veibom- og veisignalanlegg.
- Markering av grenser for lokomotivstall- og verkstedområder.

Plassering:

2 meter høy stolpe med sorte og hvite felter av 0,2 meters lengde og med hvitt toppfelt.

Ved markering av seksjonsdele som avviker fra hovedinnkjøringsignalsted, settes denne på begge sider av sporet ved innerste dobbeltutligger og seksjoneringsstolpe fjernes.

Seksjoneringsstolpe



Anvendelsesområde:

Brukes ved markering av kontaktledningens seksjonering ved innkjøringshovedsignal, blokksignal og enkelt innkjøringsignal.

Plassering:

2 meter høy stolpe med røde og hvite felter av 0,5 meters lengde og med rødt toppfelt på den siden som vender ut fra seksjoneringen. Resten av stolpen er grå.

Stolpen settes til høyre for sporet i begge kjøreretninger, minst 20 meter foran seksjonsisolator eller ved seksjoneringens ytre utliggermaster (aldri mellom disse), men ikke nærmere signalet enn 20 meter.

Dvergsignalstolpe



Anvendelsesområde:

Brukes ved markering av plass hvor dvergsignalet normalt skulle ha stått.

Plassering:

0,5 meter høy stolpe med sorte og hvite felter av 0,1 meters lengde og med sort toppfelt.

Holdeplasztolpe



Anvendelsesområde:

Settes opp ved holdeplasser for å markere hvor langt frem lokomotivet skal kjøre når tog skal stoppe ved holdeplassen.

Plassering:

2 meter høy stolpe med sorte og hvite felter av 0,5 meters lengde og med sort toppfelt. Stolpen settes opp i passende avstand, f.eks. 30 meter, fra midten av plattformen til hver side av holdeplassen, minst 2,65 meter fra spor-midt.

Rasvarslingsstolpe



Anvendelsesområde:

Brukes for markering av rasvarslingsanlegg. Angir hvor rasvarslingsanlegget begynner og slutter.

Plassering:

2 meter høy stolpe med gule og hvite felter av 0,2 meters lengde og med hvitt toppfelt.

Stolpen settes opp ved hver ende av rasvarslingsanlegg.

Bremsestolpe



Anvendelsesområde:

Brukes for markering av begynnelse på bremseveien for tog som kjøres med materiell med *automatisk hastighetsregulering*.

Plassering:

2 meter høy stolpe med gule og sorte felter av 0,5 meters lengde og med gult toppfelt.

Stolpen settes opp foran plattformen på strekninger der det kjøres slikt materiell. Nøyaktig plassering avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Avspøringsindikator/balisestolpe



Anvendelsesområde:

Brukes for:

- Markering av avspøringsindikator.
- Markering av baliser for automatisk togkontroll.
- Markering av detektor for halemagnet.

Brukes ikke ved ATC-merke 1 og 2 når disse har blå/hvit bakside.

Plassering:

1-2 meter høy stolpe med blå og hvite felter av 0,2 meters lengde og med hvitt toppfelt.

Stolpen settes opp ved

- faste avspøringsindikatorer
 - baliser på linjen, unntatt ved baliser ved hoved- og forsignaler
-

Registreringsstolpe



Anvendelsesområde:

Angir plasseringsutstyr for vognidentifikasjon.

Plassering:

2 meter høy blå stolpe.

Planovergangsmærke



Anvendelsesområde:

Signalet varsler om planovergang med automatisk veibom- eller veisignalanlegg.

Plassering:

Settes opp minst 500 meter fra planovergangen. Videre skal skiltet plasseres slik at det ved dette er sikt til planovergangssignal eller hovedsignal som står i avhengighet til vegsikringsanlegget.

Hvis planovergangen er utstyrt med signal 57/58, skal merket settes opp på signalmasten.

Rasvarslingsmerke




Anvendelsesområde:

Angir rasvarslingsignal eller hovedsignal satt i avhengighet til rasvarslingsanlegg.

Plassering:

Settes opp på rasvarslingsignalmast eller hovedsignal- eller forsignalmast når signalet er satt i avhengighet til rasvarslingsanlegg.

Nødtelefon



Anvendelsesområde:

Angir tilstedeværelse av nødtelefon.

Plassering:

Settes opp på eller umiddelbart nær telefonskap.

Blokktelefon/togtelefon




Anvendelsesområde:

Angir tilstedeværelse av blokktelefon/togtelefon.

Plassering:

Settes opp på eller umiddelbart nær telefonskap.

Tomtetelefon



Anvendelsesområde:

Angir tilstedeværelse av tomtetelefon.

Plassering:

Settes opp på eller umiddelbart nær telefonskap.

Togtelefonskilt



Anvendelsesområde:


Angir retning til nærmeste togtelefon eller nødtelefon.

Plassering:

På kontaktledningsmast etc.



Metermerke 1



Anvendelsesområde:

Angir hvor langt frem på stasjon eller holdeplass fronten på et tog med angitt lengde skal stoppe.

Plassering:

Settes opp på kontaktledningsmast, lysstolpe eller egen stolpe ca. 2 meter over bakken.

Metermerke 2



Anvendelsesområde:

Angir hvor langt frem på stasjon eller holdeplass fronten på et tog med angitt lengde skal stoppe.

Benyttes der hvor det er for trangt for metermerke 1, f.eks. mellom spor.

Plassering:

Settes opp på kontaktledningsmast, lysstolpe eller egen stolpe ca. 2 meter over bakken.

FJS begynner/slutter



Anvendelsesområde:

Angir begynnelse/slutt på fjernstyrt strekning.

Plassering:

Settes normalt opp på hovedsignalmast.
Settes unntaksvis opp på egen stolpe på grensestasjoner for å unngå skilt på hvert utkjørhovedsignal.

Spornummer




Anvendelsesområde:

Angir spornummer på skiftetomt eller midlertidige anlegg. Skiltet er tosidig.

Plassering:

Settes opp på kontaktledningsmast, åk eller egen stolpe, over eller til høyre for sporet.

Dvergsignal som er uriktig plassert



Anvendelsesområde:

Hvis det kan være tvil om hvilket spor dvergsignalet gjelder for, settes skiltet opp for å vise sportilhørighet.

Plassering:

Over dvergsignalet.

Skilting av 1000 V togvarmeanlegg



Anvendelsesområde:

Angir kontakt for 1000 V strømuttak.

Plassering:

Settes opp på 1000 V togvarmeposter og på koplingskap/dører inn til koplingskap.

Bevegelig kryss




Anvendelsesområde:

Angir sporveksel med bevegelig krysspiss.

Plassering:

Settes opp på egen stolpe ved drivmaskinen(e) til krysspissen og ved tungespiss/veivskap.

Kilometermerke



Anvendelsesområde:

Angir avstand i km fra nullpunktet.

Plassering:

Settes opp på egen stolpe, jf kap. 5 [JD530].

Nytt kilometermerke

**Anvendelsesområde:**

Angir avstand i hele og halve km fra nullpunktet.

**Plassering:**

Settes opp på egen stolpe, jf kap. 5 [JD530].

Kjedebrudd

KJEDEBRUDD	
19 836	16 720
+3116 m	

Anvendelsesområde:

Brukes der endring i linjeføring har gitt brudd i km-avstand fra nullpunktet.

KJEDEBRUDD	
16 720	19 836
+3116 m	

Plassering:

Settes opp på egen stolpe på nøyaktig meter med front mot sporet, slik at den del av skiltet som angir km før bruddet er nærmest kilometreringens nullpunkt. På baner med tre eller flere spor settes det opp skilt på begge sider av traséen.

Senter av skiltet skal plasseres minst 1,5 m over skinneoverkant og 3-3,5 m fra nærmeste spormidt.

3 SKILT FOR VEDLIKEHOLDSPERSONELL

Anviser for sporrenser 1

**Anvendelsesområde:**


Anviser med spissen opp betyr at sporrenser skal løftes.

Plassering:

Settes opp på 3 m høy stolpe eller kontaktledningsmast på høyre side av sporet, ca. 3 m fra spormidt i god avstand foran det stedet sporrenseren skal løftes.

Anviseren skal peke mot sporet.

Anviser for sporrenser 2

**Anvendelsesområde:**


Anviser med spissen ned betyr at sporrenser kan senkes.

Plassering:

Settes opp på 3 m høy stolpe eller kontaktledningsmast på høyre side av sporet, ca. 3 m fra spormidt på det stedet sporrenseren kan senkes.

Anviseren skal peke mot sporet.

Skilt for merking av høgspenkabel som er jordet i kun en ende



Anvendelsesområde:

Skiltet settes opp på høgspenkabel som kun er jordet i en ende.

Plassering:

Settes ved den ujordete enden på enleder høgspenkabel som kun er jordet i den ene enden.

4 SKILT FOR TREDJEPERSON

Merking av tre- og betongstolper og skjerm



Type A 128

Anvendelsesområde:

Angir at deler av elektriske anlegg i tre- eller betongstolper kan være høgspenning og dermed livsfarlig å berøre.

Angir at ledningsanlegget bak beskyttelsesskjerm er spenningsatt og dermed livsfarlig å berøre

Plassering:

Settes opp på stolpen vendt mot publikumsområder.

Skilter i skjerm settes opp iøynefallende fra publikumsområder.

Merking av stålmaster



Type A 133 uten mastenummer

Anvendelsesområde:

Angir at deler av elektriske anlegg stålmaster kan være høgspenning og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering:

Settes opp på stolpen vendt mot publikumsområder.

Merking av stålmaster



Type A 133 med mastenummer

Anvendelsesområde:

Angir at deler av elektriske anlegg stålmaster kan være høgspent og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering:

Settes opp på stolpen vendt mot spor.

Brobeskyttelse og beskyttelsesgjerdene mot elektrisk strøm



Type A 600

Anvendelsesområde:

Angir at ledningsanlegget er spenningssatt og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering:

Skiltene skal plasseres på hver ende av brobeskyttelse og beskyttelsesgjerdene vendt mot vegen eller publikumsområdet i en høyde av ca 1,6 m.

Det skal være max. 15 m mellom hvert skilt.

Skiltet skal monteres på små byggverk/kiosker eller skap bygd nærmere enn 5,0 m fra spenningssatte høgspenningsdeler

Ved planoverganger på elektrifisert strekning



Type 610

Anvendelsesområde:

Angir at kontaktledningsanlegg på planovergang er spenningsatt og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering:

Settes opp ved planoverganger på elektrifiserte strekninger.

Monteres som angitt i vedlegg 10.b [JD532]

For alle lasteområder



Type 620

Anvendelsesområde:

Angir grense for lasteområdet. Utenfor dette er ledningsanlegget spenningsatt og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering:

Settes opp ved grensen for lasteområdet.

Settes opp ved sperre eller min. 6,0 m horisontalt målt fra spenningsatt del.

For lasteområder med kontaktledningsanlegg (høgspenning)**Anvendelsesområde:**

Angir at ledningsanlegget på lasteområde kan være spenningsatt og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering:

Settes opp lett synlig på lasteområdet.

For gjerder til områder med adgang forbudt for uvedkomne**Anvendelsesområde:**

Angir at det er adgang forbudt for uvedkomne innenfor inngjerdet område.

Plassering:

Settes opp lett synlig på gjerder til områder med adgang forbudt for uvedkomne.

Kan benyttes sammen med A600 på beskyttelsesgjerder.

For porter til områder med adgang forbudt for uvedkomne



Anvendelsesområde:

Angir at det er adgang forbudt for uvedkomne innenfor inngjerdet område.

Plassering:

Settes opp lett synlig på porter som fører til områder der det er adgang forbudt for uvedkomne.

Kan benyttes sammen med A600 på beskyttelsesgjerder.

For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder



Anvendelsesområde:

Angir at ledningsanlegget på stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder, samt utstyr på tak av tog, er spenningsatt og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering:

Settes opp lett synlig ved mulige adkomstveier til området.

Lukk grinden



Anvendelsesområde:

Brukes ved planovergang utstyrt med grind.

Plassering:

Settes på grinden.

Ferdelsrestriksjon



Anvendelsesområde:

Brukes der publikum kan tenkes å ville krysse spor på ikke tilrettelagt sted.

Plassering:

Settes på egen stolpe, gjerde eller plattformfundament.

Stopp ved planoverganger



Anvendelsesområde:

Brukes ved usikrede planoverganger som er i daglig bruk.

Plassering:

Settes på egen stolpe, grind, gjerde eller annet godt synlig sted.