

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
540	4	3		Tekst om tekniske løsninger presisert.	Klarere krav.
540	4	3.1		Lagt til henvisning til JD 546 samt presisert tekst angående vurdering/bruk av autotransformatorsystem.	Klarere krav.
540	4	3.2		Lagt til krav om at bærende konstruksjoner skal vurderes dimensjonert for fremtidig autotransformatorsystem.	Vurdering av autotransformatorsystem.
540	4	3.2.2		Nytt punkt om vindhastighetsgrense for varige deformasjoner av konstruksjoner.	Ny kontroll.
540	4	3.2.3		Størrelsen på minimum dimensjonerende vindhastighet delt i 2 krav på henholdsvis 30 m/s og 37 m/s. Avsnittet har fått nytt nummer.	Differensiert krav til dimensjonering av vind.
540	4	3.2.4		Nytt punkt om maksimal horisontal forskyvning av opphengspunkt for kontaktledningsanlegg grunnet statiske laster og miljølaste. Presisert at det ved beregninger skal taes hensyn til dimensjonerende vindhastighet samt alt som er festet i den aktuelle konstruksjonen.	Utvidet forskyvningskravet fra å bare gjelde for master.
540	4	8		Oppdatert listen over hvilke komponenter som trenger sentral godkjenning.	Oppdatering.
540	5	2.4		Åpnet for større variasjon av to etterfølgende spennlengder på stasjoner og skifteområder hvor maksimal togfremføringshastighet er mindre enn 100 km/h.	Differensiering av krav.
540	5	2.11		Endret overskrift til "Temperatur i kontaktråd" og oppdatert henvisning til kap. 4.	Presisering.
540	5	5.c	40	Vedlegg 5.c. Avsnitt om ledningsføring over sporveksler er revidert. All tidligere tekst erstattet med ny. Avsnittet vil bli ytterligere omarbeidet ved neste revisjon, da også med løsninger for Europantograf.	Erstattet eksisterende tekst med tekst fra læreboken. Bedre beskrivelse av krav og fremgangsmåte.
540	6	2.4		Nye krav til utforming og elektrisk kobling av død-seksjoner.	Nytt krav.
540	6	2.5.1		Presisert tekst og oppdatert figur 6.6.	Klarere krav.
540	7	2		Presisert at det ved beregninger skal taes hensyn til dimensjonerende vindhastighet samt alt som er festet i den aktuelle masten.	Presisering.
540	7	3.1.1		Presisert krav til utførelse av klatrevern.	Presisering i henhold til kommende forskrifter.

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
540	7	3.6		Nytt punkt om nummerering av master. Krav til utførelse og nummerering.	Nye krav.
540	7	4		Lagt til ny åktype.	Differensiering av krav.
540	7	4.2		Nytt punkt om nummerering av åk. Krav til utførelse og nummerering.	Nytt krav.
540	12	2.2		Nytt avsnitt om isolasjonsnivå i banestrømmens returkrets.	Nye krav.
540	16	5		Jordingsbrytere: Krav vedrørende valg av type beskyttelsesjord er erstattet med referanse til JD 510 Beskrivende tekst for jording av jordingsbrytere er noe endret.	Krav til jordledere og utjevningforbindelser gjelder generelt og er gitt JD 510.