

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
542	5	2.15	10	Innført krav om kvalitetstall for kontaktledningsanlegg	Gjelder først og fremst for bruk av InOffice og behandling av resultater fra Roger 1000
542	12			Vedlegg 12.a. Målemetodikk for kontroll av sugetransformator på strekning med skjøteløse sporfelter	Oppdatert tekst og rutiner.
542	5	2.3.1	6	Innført krav om at hastigheten ved maksimal kraft kan verifiseres ved bruk av målevogn	Behøver ikke halvere strekningshastigheten
542	5			Vedlegg 5.i. Vedlegget beskriver hvordan K-tall for kontaktledningen beregnes	Forklarer hvordan K-tall i InOffice beregnes.
542	5			Vedlegg 5.d. Innført krav til maksimal kraft i forhold til hastighet.	Forklarer hvordan maksimal kraft kan variere i henhold til hastighet.
542	7	2.8	6	Innført krav om at ende holk på rør i utligger ikke bør monteres / bør fjernes.	Ende holk bør fjernes slik at det ikke blir stående kondensvann i rørene.
542	6			Vedlegg 5.c. Endret øvre vedlikeholdsgrense for System 20 og øvrige systemer til 5650 mm.	Tilpasset vedlikeholdsgrensen til at måling med målevogn er en dynamisk måling og derfor får et dynamisk oppløft.