

MERKESYSTEMER		REF.	MERKETS/SKILTETS UTFORMING	EKSEMPEL PÅ INNHOLD	FORMÅL
	1	[HUTJEVNINGSFORB. FRA JORDLEDER] - OBJEKT	[HUTJEVNINGSFORB. JLI - IMP]	MERKESKILT FOR HOVEDUTJEVNINGSFORBINDELSE	
	2	INGEN MERKING	INGEN MERKING	INGEN MERKING	
	3	[LANGSGÅENDE JORDLEDER FRA STED - TIL STED]	[LANGSGÅENDE JORDLEDER KM. 11.285 - 13.498]	MERKESKILT FOR LANGSGÅENDE JORDLEDER	
	4	[JORDELEKTRODE NR PÅ ELEKTRODE]	[JORDELEKTRODE JE9]	MERKESKILT FOR JORDELEKTRODE	
	5	[UTJEVNINGSFORBINDELSE OBJEKT - LANGSGÅENDE JORDLEDER]	[UTJEVNINGSFORBINDELSE MAST 13-18 - JLI]	MERKESKILT FOR UTJEVNINGSFORBINDELSE	
	6	[OBJEKT NR]	SE EGNE KRAV FOR MERKING AV OBJEKTER		
	7	[JORDSKINNENR - NAVN]	[JSK01 - KUM18]	MERKESKILT FOR JORDSKINNE	
	8	[LOKAL JORDLEDER FRA STED - TIL STED]	[LOKAL JORDLEDER KM. 11.258 - KUM18]	MERKESKILT FOR LOKAL JORDLEDER	
	9	[HOVEDJORDLEDER JORDELEKTRODE NR - LANGSGÅENDE JORDLEDER]	[HOVEDJORDLEDER JE9 - JLI]	MERKING AV HOVEDJORDLEDER	
	10	[TVERRFORBINDER LANGSGÅENDE JORDLEDER NR - LANGSGÅENDE JORDLEDER NR]	[TVERRFORBINDER JLI - JLI2]	MERKING AV TVERRFORBINDER	

  

① Hovedjevningforbindelse HUTJEVNINGSFORB  
② Filter  
③ Langsgående jordleder  
④ Jordelektrode  
⑤ Ujevningforbindelse  
⑥ Utsatt (ledende) anleggskabel  
⑦ Jordskinne  
⑧ Lokal jordleder  
⑨ Hovedjordleder  
⑩ Tverrforbinder

  

REF.	ANMERKNINGER	ANMERKNINGER	ANMERKNINGER
1	Alle jordskinner og jordledere skal merkes	Merkingsmerkesystem skal være vann og UV beständig. Kabelledere skal merkes på begge sider av gjennomføringer i alle trekknummer, samt ved hver kl-mast. Merking skal være utført iht JD 510 kap 5, øvsn. 2.12, samt NS 3420 kap V3, V34, V35, V36 samt V37	ANMERKNINGER Tegnhøyde For jordledere, jordskinne, kabler og utstyr: 4mm For fordelinger: 15mm

  

OS	Ansvarlig prosjekt	SS 2008	Utskrift	Utskrift	Utskrift	Utskrift
	Askerbanen, Lysaker - Sandvåg, km 7.3 - 19		Utskrift	Utskrift	Utskrift	Utskrift
	Kontakthledning					
	Merkesystemer					
	Arbeidsføring, Ban um kommun					
	Skøyen - Asker					
	50 Lysaker - Sandvåg					
	USAS1-0-1-003818					
	Jernbaneverket					