

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
540	4	1	2	Lagt til henvisning om kompetansekrav (fra gamle kap. 2).	Ny plassering.
540	4	3.2.6		Nytt avsnitt om prosjektering av faste innspente liner og ledninger.	Krav om fast innspente liner/ledninger.
540	4	3.4		Nytt punkt, i henhold til FEA-F, om at skilter som ikke vedkommer ledningsanlegget ikke skal festes i kontaktledningsmaster.	Skilt som ikke vedkommer ledningsanlegget kan ikke festes i kontaktledningsmaster.
540	4	8	13	Nytt avsnitt (fra gamle kap. 2) om godkjenning av komponenter og systemer.	Ny plassering.
540	4	9	14	Nytt avsnitt (fra gamle kap. 2) om ansvarserklæring.	Ny plassering.
540	4.a			Nytt vedlegg (fra gamle kap. 2) for samsvarserklæring.	Ny plassering.
540	5			Vedlegg 5.b: Tabell 74 "Nedheng og strekk for AL line" og 74 (Nedheng og strekk for CU line" erstattet med nye tabeller.	Nye utvidede og oppdaterte pihøydetabeller for liner og ledninger. Utarbeidet med og uten sig.
540	6	2.5.3	8	Ny standardløsning for plassering av seksjonsfelt i forbindelse med hovedsignal.	En standardløsning for alle typer seksjonsfelt.
540	12	3.2.8		Tilføyd henvisning til avsnitt 3.2.7.	Ingen.
540	12	3.2.8		Ny figur 12.1 og forklarende tekst.	Presisering av nedføring fra returledning på strekninger med returledning på fri linje.
540	12	3.2.10		Nye avsnitt og figurer. 3.2.10: Returledning på stasjoner. 3.2.10.1: Stasjoner med enkeltisolerte sporfelte: Ny fig 12.2. 3.2.12.2 Stasjoner med dobbeltisolerte sporfelte. Ny fig 12.3.	Figurene erstatter tidligere fig 12.1
540	12	4.2		Setningen "Sugetransformatorer skal plasseres på fri linje" er erstattet med: "Sugetransformatorer skal ikke plasseres på steder der det er enkeltisolerte sporfelte".	Noe omformulert presisering i forbindelse med krav til plassering av sugetransformatorer.
540	12	4.2		Setningen: "Sugetransformatorer skal ikke plasseres ved nærmere hovedsignal enn 300 m" er erstattet med: "Sugetransformatorer skal installeres minst 300 meter fra steder der hvor elektriske trekkaggregater kan få stopp".	Noe omformulert presisering i forbindelse med krav til plassering av sugetransformatorer.
540	12	4.2		Setningen: "De skal heller ikke plasseres i dødseksjon, på steder hvor elektriske trekkaggregater normalt har stopp, eller på steder hvor de kan kortsluttes av andre ledninger" er erstattet med: "Sugetransformatorer skal heller ikke plasseres ved dødseksjoner, eller på steder der primærviklingen kan risikere å bli kortsluttet av andre ledninger".	Noe omformulert presisering i forbindelse med krav til plassering av sugetransformatorer.