

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
542	4.g			Revidert vedlegg "Skjema for måling av kontaktledningsimpedans". Utvidet skjemaet slik at det er mulig å angi opplysninger om måleinstrumenter, måleforløp, tilkoblinger osv med skisse.	Noe mer arbeid, men målingen blir bedre dokumentert.
542	4.i			Oppdatert vedlegg om kompetansekrav til å gjelde for prosjektering, bygging og vedlikehold.	Ingen.
542	4.n			Nytt vedlegg "Beskrivelse av måling av kontaktledningsimpedans". Beskrivelse av hvordan måling av kontaktledningsimpedans bør foregå.	Forhåpentligvis oppklarende.
542	4	2.5	4	Henviing til kap. 4, JD 540, for krav til godkjenning av komponenter og systemer.	Omforent med JD 540 og JD 541.
542	4	3.8	8	Endret punkt a.2 slik at også beskrivelsen av målingen anbefales.	Informativ.
542	4	3.13	10	Nytt punkt, i henhold til FEA-F, om at skilter som ikke vedkommer ledningsanlegget ikke skal festes i kontaktledningsmaster.	Skilt som ikke vedkommer ledningsanlegget kan ikke festes i kontaktledningsmaster.