

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
548				Innholdsfortegnelse oppdatert	Ingen
548	4	3	9	Krav til godkjenning av tekniske systemer og komponenter er også lagt under vedlikehold. Tidligere har dette kun stått under Prosjektering og Bygging.	Krav til godkjenning av komponenter gjelde også ved større vedlikeholdsarbeider.
548	9	4	5	Krav om at jordleder skal være lett synlig for inspeksjon er lagt inn.	Kan betyr vanskeligere og dyrere forlegging, men medfører at det blir lettere og billigere å gjøre pålagt inspeksjon
548				Innholdsfortegnelse vedlegg oppdatert	Ingen
548	9.0			Vedleggsoversikt oppdatert. Oppdatert referanser til vedleggene flyttet til JD 510.	Alle prosedyrer for jording finnes i JD 510.
548	9.b			Fjernet fra JD 548 – finnes som vedlegg 6.g i JD 510	Alle prosedyrer for jording finnes i JD 510.
548	9.c			Fjernet fra JD 548 – finnes som vedlegg 6.h i JD 510	Alle prosedyrer for jording finnes i JD 510.
548	17.0			Vedleggsoversikt oppdatert. For maler er Word-linker lagt inn	Ingen – Enklere å ta i bruk malene
548	17.a			Vagt inn henvisning til vedlegg 17.e og 17.f.	Bedre brukervennlighet
548	17.b			Tilpasset vedlegg for samordning med de som benyttes av Elkraft-sentralene	Bedre brukervennlighet
548	17.c			Tilpasset vedlegg for samordning med de som benyttes av Elkraft-sentralene	Bedre brukervennlighet
548	17.d			Mangel utbedret. Punkt om regulerting av spenning til OK strøm lagt til. Bedre forklaring	Enklere å forstå. Mindre sannsynlighet for feiltesting
548	17.e			Ny mal lagt inn for føring av om nødfrakoblingsløyfer ut av drift/i drift	Bedre brukervennlighet for oppfølging av krav i regelverket
548	17.f			Eksempel på bruk av ny mal for føring av om nødfrakoblingsløyfer ut av drift/i drift lagt inn	Bedre brukervennlighet for oppfølging av krav i regelverket