

1 KOMPETANSE

Det skal stilles krav til dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonene som deltar i prosjekterings,- bygge - og vedlikeholdsprosessen.

Oppdragsgiver skal sikre at utførende enheter har den nødvendige kompetanse i henhold til det oppdraget som skal utføres. Prosjekterende og utførende enheter skal overfor oppdragsgiver kunne dokumentere at de oppfyller kravene til kompetanse.

1.1 Kompetansekrav for prosjekterende enhet

Spesifikke krav som de ulike faggrupper og fagpersoner bør tilfredsstille er listet opp nedenfor;

- Prosjekterende enhet skal kunne dokumentere tidligere erfaring med prosjektering av kontaktledningsanlegg.
- Minimum en person hos prosjekterende enhet skal kunne dokumentere inngående kjennskap til det/de kontaktledningssystem som skal prosjekteres. Denne personen skal delta i enhetens prosjekteringskontroll.
- Minimum en person hos prosjekterende enhet skal kunne dokumentere kunnskap om følgende forskrifter og regelverk:
 - Forskrifter: FEA-F, FKE og FSH.
 - Regelverk: JD 540, JD 541 og JD 510.Denne personen skal stå ansvarlig for kontroll av alle prosjekterte dokumenter og tegninger.
- Prosjekterende enhet skal kjenne til relevante internasjonale normer og forskrifter.

1.2 Kompetansekrav for utførende enhet (bygging og vedlikehold)

Spesifikke krav som de ulike faggrupper og fagpersoner bør tilfredsstille er listet opp nedenfor;

- Utførende enhet skal kunne dokumentere tidligere erfaring med bygging/vedlikehold av kontaktledningsanlegg.
- Minimum en person hos utførende enhet skal kunne dokumentere inngående kjennskap til det/de kontaktledningssystem som skal vedlikeholdes. Denne personen skal delta i enhetens vedlikeholdskontroll.
- Minimum en person hos utførende enhet skal kunne dokumentere kunnskap om følgende forskrifter og regelverk:
 - Forskrifter: FEA-F, FKE og FSH.
 - Regelverk: JD 541, JD 542 og JD 510.Denne personen skal stå ansvarlig for enhetens sluttkontroll.
- Utførende enhet skal kjenne til relevante internasjonale normer og forskrifter.
- Det skal benyttes fagfolk med kvalifikasjon i henhold til [FKE].
- Utførende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstillt krav til "elektroinstallatør gruppe H" i henhold til [FKE].
- Utførende enhet skal sette seg inn i og følge Jernbaneverkets regelverk for arbeider på Jernbaneverkets grunn.