

1	OMFANG	2
2	GENERELT.....	3

1 OMFANG

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av liner i Jernbaneverkets banestrømforsyning.

Liner finnes normalt som gitt i tabell 12.1.

Tabell 12.1 *Liner i banestrømforsyningsanlegg*

Komponent/funksjon	Anlegg/plassering	1	2	3	4	5	6	7	8
		Koblingshus	Sonegrensebryter	Kondensatorbatterianlegg	Fjernstyring for elkraftanlegg	Nødfrakobling	Fjernledning	Matestasjoner	Autotransformatorløsning
12 Liner			x	x			x		x
Faseledning			x	x			x		
Under-/overliggende jordline							(x)		

2 GENERELT

- a) Det bør ikke være løse eller slitte kordeller.
 - 1. Bendslinger og lignende bør ikke gjøre skade på linen.

Se for øvrig kap. 4 punkt 2.12 for krav til linjebefaring.