

1	OMFANG.....	2
2	GENERELT	3
2.1	Fundamenter	3
2.2	Barduner.....	3
3	TREMASTER	4
4	BETONGMASTER	5
5	STÅLMASTER	6

1 OMFANG

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av master i Jernbaneverkets banestrømforsyning.

Master finnes normalt som gitt i tabell 13.1.

Tabell 13.1 Master i banestrømforsyningsanlegg

Komponent/funksjon	Anlegg/plassering	1 Koblingshus	2 Sonegrensebryter	3 Kondensatorbatterianlegg	4 Fjernstyring for elkraftanlegg	5 Nødfrakobling	6 Fjernledning	7 Matestasjoner	8 Autotransformatorløsning
13 Master		(x)	(x)	(x)			x	(x)	
Tremaster		(x)	(x)	(x)			(x)	(x)	
Betongmaster		(x)	(x)	(x)			(x)	(x)	
Stålmaster		(x)	(x)	(x)			(x)	(x)	
Klatrevern		(x)	(x)	(x)			(x)	(x)	

2 GENERELT

- a) Det bør ikke forefinnes gjenstander i mastene som ikke vedkommer ledningsanlegget. Se for øvrig også [FSH] § 75.19.

Se for øvrig kap. 4 punkt 2.12 for krav til linjebefaring.

2.1 Fundamenter

- a) Alle fundamenter bør være uten mekaniske skader eller deformasjoner som kan svekke bæreevnen i forhold til den lasten fundamentet skal tåle.
- b) På betongfundamenter bør det ikke være synlig armering som følge av skade på fundamentet.
- c) Det bør ikke være riss i betongfundamenter som kan føre til vanninntregning og påfølgende frostsprenging.
1. Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.

2.2 Barduner

- a) Eventuelle barduer bør ikke være skadet slik at mastens bæreevne reduseres.

Master

3 TREMASTER

- a) Alle stolper *skal* ha topphette. ([FEF] §6-2)
- b) Det bør ikke forekomme hull og skader i masten
 - 1. Store skader bør utbedres snarest.

Se for øvrig kap. 4 punkt 2.5 for krav til råte.

4 BETONGMASTER

- a) Det bør ikke være synlig armering som følge av skader på masten.
- b) Det bør ikke være riss eller sprekker i masten som kan føre til vanninntregning og påfølgende frostsprenging.
 - 1. Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.

5 STÅLMASTER

- a) Eventuelt klatrevern skal være uten skader slik at det hindrer uvedkommende i å klatre.
 1. Montering av klatrevern for master som ikke har dette skal vurderes dersom forholdene rundt masten endres. Se [FEF] § 8-5.

Se for øvrig kap. 4 punkt 2.4 for krav til rust.