

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
540	Alle			Oppdatert referanser i alle kapitler og vedlegg: [FEA-F] erstattet med [FEF]. [FSH] og [FSL] erstattet med [FSE].	Riktige referanser
540	4	4	8	Hele punktet "Nærføringer og kryssinger" skrevet om for å harmonere med utgivelse av [FEF] som erstatning for [FEA-F].	Tilpasset krav gitt i [FEF]. I all hovedsak videreføres eksisterende krav. Presisert krav til etablering av varselbjelker og varselliner ved planoverganger.
540	4	9	13	I henhold til [FEF] er krav om samsvarserklæring endret fra bør til skal.	Samsvarserklæring for prosjektering skal utarbeides.
540	5			Ryddet opp i figurnummerering.	Riktig figurnummer.
540	5	2.1	3	Krav til vindutblåsning presisert.	Klarere krav (ingen endring i selve kravet).
540	5	2.3	4	Definert "systemhøyde".	Klarere krav (ingen endring i selve kravet).
540	5	2.4	5	Krav til maksimal spennlengde presisert.	Klarere krav (ingen endring i selve kravet).
540	5	2.5	5	Krav til bruk av y-line for kontaktledningssystem med dimensjonerende hastighet mellom 160 km/h og 200 km/h endret fra skal til bør.	Større valgfrihet ut i fra stedlige behov.
540	5	2.8	6	Krav til minimum hengetrådlengde presisert.	Klarere krav (ingen endring i selve kravet).
540	5	2.9	6	Krav til bruk av direksjonsstag presisert.	Klarere krav (ingen endring i selve kravet).
540	5	5	11	Nye tilleggskrav for kontaktledningsanlegg som skal kunne trafikkeres med Europantograf.	Krav som skal følges og andre relevante opplysninger ved bruk av Europantograf.
540	6	2.5	7	Nytt krav: På strekninger med system for togdeteksjon som krever isolerte skjøter bør seksjonsfelt i forbindelse med sugetransformatorer plasseres på rettlinjé eller i radius større enn 800 m. Dette for å unngå isolerte skjøter i kurver, Også lagt til noe lærebokstoff.	Bør unngå isolerte skjøter ved kurveradier under 800 m.
540	7	3	4	Nytt krav: Komponenter som ikke vedkommer ledningsanlegget skal ikke monteres på eller i kontaktledningsmaster.	Ingen unødige komponenter i ledningsanlegget.
540	7	3.1.1	4	Krav til klatrevern er oppdatert i henhold til ny FEF.	Krav i henhold til nye offentlige forskrifter.
540	7	4	8	Nytt krav: Komponenter som ikke vedkommer ledningsanlegget bør ikke monteres på eller i åk.	Ingen unødige komponenter i ledningsanlegget.