

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
543, 544	1			Oppdatert mht. ny organisasjon	Kap.1 er likt for alle JD 500-dokumentene.
543, 544	2	6		Nye krav til utforming og håndtering av tekniske tegninger, bl.a nye tittelfelt og enkelte krav til innhold i tittelfelt.	Samordning med FRISK/ProArc
543, 544	3			Oppdatert definisjoner	Kap. 3 er likt for både JD 543 og JD 544
543	7	2.3	5	Krav til nødlys er endret i henhold til ny "funksjonsrettet" spesifikasjon for "Etterlysende og elektriske produkter i forbindelse med evakueringssystem for jernbanetunneler"	Kravspesifikasjonen som er utarbeidet har som overordnet mål å sikre en raskere og tryggere evakuering, spesielt i røykfylte tunneler, og vil gi langt mer kostnadseffektive installasjoner enn tidligere.
543	7	2.5	7	Krav til belysningsstyrke for nødlys i tunnel er fjernet.	Gjennom arbeidet med nødbelysning er det fremkommet at et krav til belysningsstyrke på gangbanen er av mindre betydning, og at
544	7	2.3	5	Tekst endret, kun referanse til kap.7 i JD 543.	Se kommentar for kap. 7 JD 543.