

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
546, 547	1			Oppdatert mht. ny organisasjon	Kap.1 er likt for alle JD 500 - dokumentene
546, 547	2			Oppdatert mht. ny organisasjon/ordlyden i JD502	
546	3			Oppdatert definisjoner	
546	4	2.1		Lagt til henvisning til vedlegg 4.d i JD 548 ang Sporbarhet for komponenter og systemer.	Brukere av 546 som ikke kjenner 548 blir gjort oppmerksom på kravene.
546	5	11.4.1		Lagt til krav om forrigling ved manøver av X-skillebryter	Forrigling ved manøver av X-skillebryter må etableres. Kravet har tilbakevirkende kraft.
546	5	12		Punkt 12.5 og 12.6 er litt omstrukturert etter innspill fra BE. Beskrivende regelverkstekst er lagt til etter innspill fra BE.	Enklere å forstå
546	5	12		Strømsprangvern kan erstatte distansvern ved ensidig mating til driftsbanegårder og større stasjoner/sporarrangementer i tillegg til at strømsprangvern tillates installert som hovedvern på utgående linjer.	Større fleksibilitet for å sikre korrekt vernutløsning
546	5	12.4		Endret navn på instans som godkjenner vern ihht til omorganiseringen	
546	5	12.5		Overbelastningsvern er flyttet fra SUB2 til SUB1	
546	5	12.6		Endring av inndelingen av vern endret til hovedvern og reservevern. Intern omrokking av tidligere tekst.	Klarere inndeling
546	5	12.6		Beskrivelsen av overstrømsvern er delt i to, men øket. Endret krav fra maks 1200 As til overholdelse av smeltestrømgrense	Enklere å forstå
546	5	12.6.1 .3		Krav til overbelastningsvern innført som eget avsnitt og ikke som en del av overstrømsvernet	Enklere å forstå Klarere inndeling
546	5	12.6.2 .1	22	Krav om at det også skal tas hensyn til selektivitet ved kortslutninger bak vernet.	Må tas hensyn til ved selektivetsplanlegging
546	5	12.6.2 .1	23	Spesifisering av at overstrømsvernet kan bestå av kun et momentant overstrømstrinn <i>kun i spesielle tilfeller</i> dersom distansevernet dekker enheten tilstrekkelig hurtig i forhold til smeltestrømgrensen.	Begrenser bruk av overstrømsvern med kun et momentant overstrømstrinn til bare spesielle til
546	5.a	5.5.2		Lagt til avsnitt som forklarer dekningsgrad for overstrømsvern	Enklere å forstå
546	5.a1			Endret feil i utregning av dekningsgrad overstrømsvern, oppdatert formler og figurer.	Enklere å forstå
546	5.a1			Generell forbedring av formatering	

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
546	6	4.3.2		Lagt til krav om forrigling ved manøver av X-skillebryter	Forrigling ved manøver av X-skillebryter må etableres. Kravet har tilbakevirkende kraft.