

**Kontroll etter 20 kortslutninger**

Utskrivingsdato: \_ \_ . \_ \_ . \_ \_

Rekvirert av: .....

Banestrekning: .....

Spor: .....

Fra Utg. linje: .....

Til Utg. linje: .....

Avstand til de 3 sist registrerte feil:

1: ..... km  
2: ..... km  
3: ..... km

1: ..... km  
2: ..... Km  
3: ..... km

	OK	Feil	Anmerkninger
<input type="checkbox"/> Kontrollert alle isolatorer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<input type="checkbox"/> Bæreline under bruer, i åk og tunnelmunninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<input type="checkbox"/> Endemuffer på matekabler og kabel til sugetransformator samt kabler i åk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<input type="checkbox"/> Sugetransformator med isolatorer i kiosk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<input type="checkbox"/> Overspenningsvern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<input type="checkbox"/> Kl. brytere med line fra bryter til kontaktledning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<input type="checkbox"/> Vegetasjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

Kontrollen utført av:..... Dato: \_ \_ . \_ \_ . \_ \_ Sign:.....

Er feilen rettet : Ja:  Nei:

Feilrapportnr. i BDB: \_ \_ \_ \_

Kommentarer:.....  
.....  
.....

Kontrollen godkjent av:..... Dato: \_ \_ . \_ \_ . \_ \_