Protokoll/rapport over nødfrakoblingsutløsninger - Mal

-Månedlig test av nødfrakoblingsutløsning fra togleder
-3 årig test av nødfrakoblingsutløsning fra alle trykk-knapper og fra alle skjermbildeutløsninger fra togleder
-Tilsiktet utkoblinger og utilsiktet utkoblinger

Utarbeidet ved (elkraft-/driftssentral):…….
Mnd./år:……...

Tid	Kl.	Nødfrakoblingstrekning - Beskrivelse av spenningsløs strekning	T/U [1)]	DT)/FT [2)] Deltest/ fullskalatest	Hvem har utløst nødfra-koblingen / Fra hvor er nødfrakoblingen utløst	Korrekt utløsning (Ja/nei)	Merknader: (Årsak til nødfrakobling m.m.)	Sign. av ansvarlig

[1)]: T => Tilsiktet eller U=> Utilsiktet

[2)]: DT => Deltest: Test uten utløsning av aktuelle effektbrytere eller FT => Fullskalatest