

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
542				Noen vedlegg finnes som word-dokumenter med link i kapitlet.	Lettere å benytte skjemaer som finnes som vedlegg.
alle	1			Oppdatert tekst i henhold til JBV's organisasjon	1.1.1 Ingen
alle	2	4	6	Godkjenning av tekniske komponenter og systemer	Tekniske kravspesifikasjoner skal følges.  Noen avsnitt i kap 2 har fått ny nummerering.
alle	2	5	7	Kompetanse	Oppdragsgiver skal forvise seg om at prosjekterende og utførende enheter har tilstrekkelig kompetanse.
alle	2	6	8	Dokumentasjon. Setter generelle overordnede krav til dokumentasjon, og stiller konkrete krav til prosjekterende og utførende (entreprenør) med tanke på å dokumentere/garantere utført arbeid. Stiller konkrete krav til eier om å oppbevare og vedlikeholde dokumentasjon, samt at BDB skal benyttes.	Oppfølging av prosjekterende og utførende.
542	2	3.2		Lagt til henvisning til EN 50119 og EN 50149.	Henvisning til internasjonale standarder.
542	3	4.4	15	Symbol for skillebryter med skinnejord rettet opp.	Riktig symbol.
542	4	2.8	5	Krav til skogrydding flyttet fra kap 8 til kap 4.	Kravet gjelder generelt for kontaktledningsanlegg.
542	4	2.9	5	Nytt avsnitt om krav til avstander. Henvisning til JD 540.	Presisering av gjeldende krav.
542	4	3.10	12	Krav spesifisert.	Lettere å forstå krav.
542	4			Vedlegg 4.k endret for måling av sugetransformator.	Ny beskrivelse av måling.
542	4	2.7	5	Utarbeidet skjema som bør benyttes for kontroll etter 20 kortslutninger.	Letter dokumentasjon.
542	4	3.16	14	Krav til råtekontroll av tremaster innført.	Nye krav.
542	4			Noen avsnitt har fått ny nummerering.	Større oversikt.
542	4	3.1.2. 4	9	Symboler rettet, krav spesifisert.	Klare krav.
542	4	3.2.2. 2	8	Presisert krav til sikksakk ved målevognskjøring. Innført krav til System 20 A og B med 300 mm sikksakk.	Presiseringer og nye krav.
542	4	3.1.1	6	Innført krav til målevognsintervall for kryssningsspor og overkjøringsløyper for forskjellige baneprioriteter.	Nye krav.

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
542	4	3.15	14	Inført krav om at enhet for innstilling av vern skal varsles ved endring i impedans. Endret krav til når impedansemåling skal gjøres på nytt etter 1. gangs overtagelse.	Riktig enhet varsles. Riktig vurdering av behov for ny måling.
542	7	3.5	4	Nye krav til vedlikehold av tremaster. Krav til råtekontroll spesifisert, krav til bruk av bardun, krav til tetting av hull samt krav til etterdraging av konsoller på nye tremaster innført.	Nye krav.
542	7	3.7	5	Henvising til kap 4 når det gjelder korrosjon på stålmaster og åk.	Ny henvising.
542	8	2.5	4	Innført krav til vedlikehold av PEX-kabler.	Nye krav.
542	8 9 10			Kapitlene slått sammen. Tekst under hensikt og omfang redigert. Innholdssidene for hovedbok og vedlikehold oppdatert. Hele kapitlet er redigert tekstmessig. Henvisninger oppdatert. Innført krav til vedlikehold av kabler.	Færre kapitler og bedre oversikt. Nye krav.
542	14	3	4	Henvising oppdatert. Nytt avsnitt om krav til avstander. Henvising til JD 540.	Presisering av gjeldende krav.
542	14	4	5	Henvising oppdatert.	Ingen
542	16	4	5-6	Nytt avsnitt om betjening av kontaktledningsbrytere. Førings- og sikrings- av bryterstang for sikker indikering	Nye krav.